

ЗАДАНИЕ №28
на курсовую работу по дисциплине
«ТЕПЛОГАЗОСНАБЖЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ»

Тема: «Отопление и вентиляция гражданского здания»

-	здание имеет 2 этажа (план прилагается) и расположено в городе Тобольск	
-	чердак	имеется
-	подвал неотапливаемый	имеется
-	источник теплоснабжения сеть с расчетными температурами	150-70°С
-	и перепадом давления на вводе	20 кПа
-	параметры теплоносителя в системе отопления	95-70 °С
-	вид системы отопления: водяная, вертикальная, тупиковая, однотрубная с нижней разводкой подающих магистралей	
-	вид отопительного прибора	БРИЗ 500
-	присоединение системы отопления к тепловой сети по зависимой схеме.	
-	ориентация главного фасада: северо- восток	

Графическая часть один лист формата А1.

Срок защиты курсовой работы_____

Задание выдал

Примечание: данный бланк задания прилагается к пояснительной записке, без него студент к защите не допускается.